

Додаток 5

до Договору споживача про надання послуг
з розподілу електричної енергії

№ _____ «__» _____ 20__ р.

Порядок участі споживача в графіках обмеження електроспоживання та графіках відключень

Оператор системи для попередження порушення сталої роботи Об'єднаної енергетичної системи України (далі – ОЕС) має право у виняткових випадках, визначених Кодексом системи розподілу, затверджених Постановою НКРЕКП від 14.03.2018р. №310, застосовувати заходи регулювання споживання з метою вимушеного зменшення величини споживання електричної енергії та потужності (аварійне розвантаження). Аварійне розвантаження оперативним персоналом Оператора здійснюється згідно з такими графіками:

- графіки обмеження споживання електричної енергії (далі - ГОЕ);
- графіки обмеження споживання електричної потужності (далі - ГОП);
- графіки аварійного відключення споживачів електричної енергії (далі - ГАВ);
- спеціальні графіки аварійних відключень (далі - СГАВ);
- графіком погодинного відключення (далі - ГПВ);
- автоматичне частотне розвантаження (далі - АЧР);
- спеціальна автоматика відключення навантаження (далі - САВН).

Оператор системи щорічно в терміни/строки та в обсягах, що визначаються згідно з Інструкції про складання і застосування графіків обмеження та аварійного відключення споживачів та Інструкції про складання і застосування графіків погодинного відключення електроенергії з урахуванням схем електропостачання споживачів і двосторонніх актів екологічної, аварійної та технологічної броні електропостачання, складає ГОЕ, ГОП, ГАВ, ГПВ та СГАВ.

Споживач, залучений до ГОЕ, ГОП, ГАВ, СГАВ, САВН, АЧР, не пізніше 1 вересня письмово повідомляється Оператором про обсяги можливого обмеження електроспоживання з обов'язковим зазначенням назв ліній (фідерів), які підлягатимуть відключенню в разі застосування графіків та (або) протиаварійних систем зниження електроспоживання. Повідомлення споживача про залучення до графіків та/або протиаварійних систем зниження електроспоживання є невід'ємною частиною цього Договору.

Споживач зобов'язаний виконати комплекс заходів щодо забезпечення встановлених режимів електроспоживання (визначення струмоприймачів, які підлягають обмеженню та відключенню, порядок оповіщення персоналу, осіб відповідальних за виконання встановлених режимів), а також розробити організаційно-технічні заходи з безаварійної зупинки окремих виробництв у разі одержання повідомлення про обмеження в електропостачанні, використання власних джерел живлення.

Споживач має право звернутися до Оператора системи із запитом щодо зниження обсягів споживання електричної енергії та потужності, заміни фідерів, вилучення з графіків окремих фідерів у разі зміни умов електропостачання або характеру їх виробничої діяльності. Оператор системи може прийняти відповідні зміни виключно за умови збереження без змін обсягів графіків у цілому по Оператору системи.

1. Порядок застосування графіків обмеження та повідомлення Споживача про їх введення

1.1. Графіки складаються в обсязі не менше 30% від добового споживання електричної енергії Споживачем за режимний день замірів грудня попереднього року. Графік розподіляється на п'ять рівних черг.

1.2. Оператор системи з метою забезпечення сталої роботи енергетичної системи та при можливому дефіциті електричної потужності або палива інформує Споживача про введення графіків обмежень споживання та/або потужності електроенергії. Про потребу застосування комплексу заходів з обмеження електроенергії Оператор системи повідомляє Споживача телефонограмою, через засоби масової інформації, у тому числі на офіційному веб-сайті.

1.3. За необхідності термінового введення графіків обмеження розпорядження на їх введення передається телефонограмою безпосередньо черговому персоналу Споживача не пізніше ніж за 1 годину до початку обмеження з обов'язковим зазначенням причин застосування цих графіків.

2. Застосування графіків аварійних відключень (ГАВ) та спеціальних графіків аварійних відключень (СГАВ), а також введення автоматичного частотного розвантаження (АЧР)

2.1. Усі лінії (фідери) живлення Споживача занесені до графіків аварійних відключень та підключені під дію автоматичного частотного розвантаження довідаються до відома Споживача повідомленням.

2.2. Про зміну в графіках аварійних відключень або зміну підключення лінії (фідера) живлення споживача під дію автоматичного частотного розвантаження Споживача буде повідомлено додатково окремим листом, який є невід'ємною частиною Договору.

2.3. Оператор системи відключає без попередження живлячі лінії Споживача при застосуванні ГАВ та СГАВ. Про причини та терміни застосування заходів з обмеження та/або відключення електроенергії підприємства електроенергетики повідомляють споживачів через засоби масової інформації, у тому числі на офіційному веб-сайті, не пізніше наступного дня.

2.4. Оператор системи забезпечує контроль за виконанням Споживачем заданих обсягів обмеження і за навантаженням ліній, відключених згідно з графіками та протиаварійною автоматикою.

3. Відповідальність Сторін за невиконання графіків

3.1. Під час складання графіків Оператор системи не повинен допускати дискримінацію між споживачами та/або електропостачальниками та повинен забезпечити максимально можливий рівномірний розподіл обсягів зниження споживання між споживачами, визначених ОСП.

3.2. Споживач несе відповідальність за фактичне виконання заданих обсягів обмеження і відключення, а також за виконання організаційно-технічних заходів щодо запобігання аваріям на своїх об'єктах, які обмежуються в електроспоживанні.

Крім того, Споживач має забезпечити:

- безперешкодний доступ у будь-яку годину доби представникам Оператор системи та енергосистеми, органів Державної інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії за їх службовими посвідченнями до усіх електроустановок для контролю за виконанням заданого обмеження і відключення та дотриманням встановлених режимів;

- вжиття відповідних заходів щодо гарантування безпеки людей, збереження устаткування та матеріальних цінностей у разі відключення лінії (фідера) живлення, заведеної під дію ГАВ, СГАВ, АЧР, спеціальної автоматики відключення навантаження (САВН) від електромереж;

- відповідні переключення існуючих струмоприймачів I категорії на джерела електропостачання, які не відключаються;

- інформування про можливість введення графіків обмеження та відключення всіх субспоживачів, які приєднані до власних мереж;

- збереження пристроїв АЧР та телевимірів, встановлених у Споживача;

- наявність та збереження встановлених Оператором системи на комплектах АЧР пломб (на виконавчих реле, комутаційних та захисних апаратах, накладках тощо).

3.2. Необґрунтоване невиконання Споживачем заданих обсягів обмеження або самовільне переведення навантаження, заведеного під ГАВ, СГАВ, АЧР та САВН, на інші джерела живлення, надає Оператору системи право, після попередження Споживача про невиконання встановленого режиму і невжиття ним заходів щодо зниження навантаження протягом 10 хвилин, відключити Споживача від джерела енергопостачання. Відповідальність за можливі негативні наслідки такого відключення покладається на Споживача.

3.3. Сторони несуть відповідальність за невиконання умов цього Додатка до Договору згідно з чинним законодавством.

Підписи сторін

Оператор системи:

Споживач:

(Посада, П.І.Б., Підпис)
М.П.
«_____» _____ 20__ р.

(Посада, П.І.Б., Підпис)
М.П.
«_____» _____ 20__ р.